

Uwierzytelnione tłumaczenie z języka niemieckiego

DIN CERTCO

Oceny Zgodności Sp. z o.o.



CERTYFIKAT

Firmie

GASOKOL Sp. z o.o.
Solarpark 1
4351 SAXEN
Austria

dla wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym

w **Saxen**

produktu
kolektory słoneczne
typu
topSol UP

potwierdza się jego zgodność z

DIN EN 12975-1:2006-06
DIN EN 12975-2:2006-06
regułami programu CEN-KEYMARK Produkty Techniki Solarnej
(stan: 2003-01)

oraz przyznaje się prawo do użytkowania znaków



w połączeniu z niżej wymienionym numerem rejestrowym.

Numer rejestrowy: 011-7S638 F.

Niniejszy certyfikat jest ważny bezterminowo, o ile w wyniku przeprowadzania wymaganych kontroli uzyskiwane będą pozytywne wyniki.



Uwierzytelnione tłumaczenie z języka niemieckiego

Niemiecka Rada Akredytacyjna



DAP-ZE-2460.00

Dalsze informacje – patrz załącznik

DIN CERTCO

Oceny Zgodności Sp. z o.o.

Alboinstraße 56, 12103 Berlin

[Okragła pieczęć:] DIN CERTCO
Oceny Zgodności Sp. z o.o.

2009-01-07

mgr inż., mgr inż. ekonomii Sören
Scholz

[nieczytelny podpis]

-Kierownik Jednostki Certyfikacyjnej -

Strona 1 z 1

Załącznik

do certyfikatu o numerze rejestrowym 011-7S638 F z dnia 2009-01-27

Dane techniczne

Patrz karta danych dla protokołu kontroli z dnia 2008-10-31

Uwaga (-i):

- Próba odporności na mróz zgodnie z DIN EN 12975-2, rozdział 5.8, nie jest wymagana. Zgodnie z informacjami producenta certyfikowane kolektory mogą być eksploatowane na terenach narażonych na działanie mrozu tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przed mrozem.

- Nie przeprowadzono opcjonalnej próby na wytrzymałość na uderzenia zgodnie z DIN EN 12975-2, rozdział 5.10.

Laboratorium kontroli / jednostka nadzorcza

Austriackie Centrum Badań i Kontroli

Arsenal Sp. z o.o.

Giefinggasse 2

1210 Wiedeń

Austria

Protokół/protokoły kontroli

Nr 2.04.00575.1.0-5-LT, Nr 2.04.00575.1.0-5-QT z dnia 2008-10-31

Częstochowa, dnia 14.12.2010

Rep. nr 401/2010/1

Niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym oryginałem dokumentu sporządzonego w języku niemieckim

mgr Katarzyna Gap

